
DM 3110

Befehlssatz der seriellen Schnittstelle

Beschreibung



ERMA

Electronic GmbH

Gewährleistung

Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen". Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen und Sachschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Es wird eine Garantie auf Material und Verarbeitung von 2 Jahren unter folgenden Voraussetzungen gewährt:

- bestimmungsgemäße Verwendung des Meßwertanzeigers
- sachgemäßes Installieren, Inbetriebnehmen, Betreiben und Instandhalten des Meßwertanzeigers
- Der Meßwertanzeiger darf bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen nicht betrieben werden
- Beachten der Hinweise in der Bedienungsanleitung bezüglich Transport, Lagerung, Einbau, Inbetriebnahme, Betrieb, Grenzwerten, Instandhaltung des Meßwertanzeigers

Warenzeichen

Alle im Text genannten und abgebildeten Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden als geschützt anerkannt.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeines	4
2. Übertragungsprotokoll	4
3. Allgemeine Befehle	6
3.1. Mess-, Mittel-, Min- und Maxwert auslesen	6
3.2. Grundreset	6
3.3. Gerätebezeichnung	6
3.4. Softwareversion	7
3.5. Seriennummer	7
3.6. Herstellungsdatum	7
4. Befehle der Konfigurationsebene (P-00)	8
4.1. Auswahl des Messbereiches	8
4.2. Userkalibrierung	8
4.3. Nachkommastellen	11
4.4. Mittelwertbildung	11
4.5. Datenquelle für die Anzeige	12
4.6. Datenquelle für MAX-, MIN- und Holdwert	12
4.7. Konfiguration Digit 1	13
4.8. Rücksetzzeit für MIN- und MAX-Speicher	13
4.9. Funktion digitaler Eingang 1	14
4.10. Funktion digitaler Eingang 2	14
4.11. Funktion Taster '*'	15
4.12. Funktion Taster '-'	15
4.13. Funktion Taster '+'	16
4.14. Vergleichsstellenmodus	16
4.15. Konstante Vergleichsstelle	17
4.16. Umschaltung Celsius/Fahrenheit	17
4.17. Leitungswiderstand bei Pt100 2-Leiter	18
4.18. Zugangscode	18
5. Befehle der Linearisierungsebene (P-01)	19
5.1. Anzahl verwendeter Linearisierungspunkte	19
5.2. Linearisierungspunkte	19
6. Befehle der Grenzwertebene (P-02)	21

6.1.	Befehle für Grenzwert 1	21
6.1.1.	Datenquelle für Grenzwert 1	21
6.1.2.	Schaltart für Grenzwert 1	21
6.1.3.	Schaltpunkt für Grenzwert 1	22
6.1.4.	Hysterese für Grenzwert 1	22
6.1.5.	Abfallverzögerung für Grenzwert 1	22
6.1.6.	Anzugsverzögerung für Grenzwert 1	23
6.2.	Befehle für Grenzwert 2	24
6.2.1.	Datenquelle für Grenzwert 2	24
6.2.2.	Schaltart für Grenzwert 2	24
6.2.3.	Schaltpunkt für Grenzwert 2	25
6.2.4.	Hysterese für Grenzwert 2	25
6.2.5.	Abfallverzögerung für Grenzwert 2	26
6.2.6.	Anzugsverzögerung für Grenzwert 2	26
7.	Befehle der Analogausgangsebene (P-03)	27
7.1.	Datenquelle für Analogausgang	27
7.2.	Konfiguration des Analogausganges	27
7.3.	Anzeigewert für minimale Ausgangsgröße	28
7.4.	Anzeigewert für maximale Ausgangsgröße	28
8.	Befehle der Schnittstellenebene (P-04)	29
8.1.	Adresse der seriellen Schnittstelle	29
8.2.	Baudrate der seriellen Schnittstelle	29
8.3.	Übertragungsmodus der seriellen Schnittstelle	30
8.4.	Timer für Terminal-Mode mit Zeitsteuerung	30
8.5.	Datenquelle für Terminal-Mode	31
8.6.	Handshake-Steuerung für RS232-Schnittstelle	31
9.	Fehlermeldung NAK	32
9.1.	Fehlerstatus	32
10.	Befehlsübersicht	33
11.	Notizen	35

1. Allgemeines

Der digitale Meßwertanzeiger DM 3110 kann optional mit einer galvanisch getrennten, bidirektionalen Schnittstelle ausgerüstet werden. Zur Auswahl stehen die RS 485-Schnittstelle, die RS 232-Schnittstelle sowie die Current-Loop-Schnittstelle (TTY).

Der Anschluß der Schnittstellen ist in der Bedienungsanleitung des DM 3110 beschrieben.

2. Übertragungsprotokoll

Der Aufbau des Übertragungsprotokolls richtet sich nach der DIN ISO 1745.

Die Übertragungszeichenfolge besteht aus den Übertragungssteuerzeichen, dem Befehl sowie optionalen Daten.

Das DM 3110 liefert auf jeden Befehl eine Antwort. Diese ist vom Host abzuwarten und auszuwerten.

Übertragungsparameter

Baudrate: : 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Parität : keine
Datenbits : 8
Stopbits : 1

Übertragungsformat:

SOH	D	D	STX	C	C	C	X..X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	------	-----	-----

Bedeutung der Zeichen:

SOH (ASCII 01) : Beginn der Nachricht
D : Dezimale Adresse des Gerätes
STX (ASCII 02) : Textanfang
C : Befehlszeichenfolge
X : optionale Daten
ETX (ASCII 03) : Textende
BCC : Kontrollbyte

ACK (ASCII 06) : positive Rückmeldung des Gerätes
NAK (ASCII 21) : negative Rückmeldung des Gerätes

Bildung des Kontrollbytes:

Durchführen einer Exklusiv-Oder-Verknüpfung für alle Bytes zwischen STX (nicht eingeschlossen) und ETX (eingeschlossen). Liegt das Byte im Wert über 32 kann es direkt als Kontrollbyte verwendet werden. Liegt es unter 32 wird 32 dazuaddiert.

Mögliche Antwortformate

Rückgabe von Daten:

<i>STX</i>	<i>X..X</i>	<i>ETX</i>	<i>BCC</i>
------------	-------------	------------	------------

Positive Bestätigung:

<i>ACK</i>

Fehlermeldung:

<i>NAK</i>

Ursachen für eine Fehlermeldung:

- Befehl unbekannt
- Daten sind falsch (zu kurz oder zu lang)
- Daten enthalten falsche Zeichen
- Daten liegen außerhalb des Wertebereiches
- falsches Kontrollbyte

3. Allgemeine Befehle

Y = 1 => mit Option RS 485-Schnittstelle

Y = 2 => mit Option RS 232-Schnittstelle

Y = 3 => mit Option Current-Loop-, TTY-Schnittstelle

3.4. Softwareversion

Softwareversion des DM 3110 abfragen

SOH	D	D	STX	V	E	R	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

X 000 bis 099 => Softwareversion des Gerätes

3.5. Seriennummer

Seriennummer des DM 3110 abfragen

SOH	D	D	STX	S	R	N	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	0	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Seriennummer des Gerätes

3.6. Herstellungsdatum

Herstellungsdatum des DM 3110 abfragen

SOH	D	D	STX	D	A	T	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	0	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Herstellungsdatum des Gerätes

4. Befehle der Konfigurationsebene (P-00)

4.1. Auswahl des Messbereiches

Messbereich abfragen

SOH	D	D	STX	E	N	M	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Messbereich verändern

SOH	D	D	STX	E	N	M	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer des Messbereiches
gültige Werte 000 bis 012

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Messbereich = 6 (Thermoelement Typ K)

SOH	D	D	STX	E	N	M	0	0	6	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.2. Userkalibrierung

Signalwert für minimalen Anzeigewert abfragen

SOH	D	D	STX	U	M	A	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)

X Signalwert

Signalwert für minimalen Anzeigewert setzen

SOH	D	D	STX	U	M	A	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)

X Wert des Anzeigebereiches
gültiger Wert -10000 bis +10000 mV (0-00 = 0)
-20000 bis +20000 µA (0-00 = 1)
4000 bis +20000 µA (0-00 = 2)

Antwort des DM 3110

ACK

4. Befehle der Konfigurationsebene (P-00)

Beispiel: Signalwert für minimalen Anzeigewert = -2500

SOH	D	D	STX	U	M	A	-	0	2	5	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Anzeigewert für minimalen Signalwert abfragen

SOH	D	D	STX	U	K	A	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)

X Anzeigewert

Anzeigewert für minimalen Signalwert setzen

SOH	D	D	STX	U	K	A	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)

X Wert des Anzeigebereiches
gültiger Wert -99999 bis +99999

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Anzeigewert für minimalen Signalwert = -5000

SOH	D	D	STX	U	K	A	-	0	5	0	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Signalwert für maximalen Anzeigewert abfragen

SOH	D	D	STX	U	M	E	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)

X Signalwert

Signalwert für maximalen Anzeigewert setzen

SOH	D	D	STX	U	M	E	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)

X Wert des Anzeigebereiches

4. Befehle der Konfigurationsebene (P-00)

gültiger Wert -10000 bis +10000 mV (0-00 = 0)
 -20000 bis +20000 μ A (0-00 = 1)
 4000 bis +20000 μ A (0-00 = 2)

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Signalwert für maximalen Anzeigewert = 2500

SOH	D	D	STX	U	M	E		0	2	5	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	---	-----	-----

Anzeigewert für maximalen Signalwert abfragen

SOH	D	D	STX	U	K	E		ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	--	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X		ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	--	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
 negativ: '-' (ASCII 2Dh)
 X Signalwert

Anzeigewert für maximalen Signalwert setzen

SOH	D	D	STX	U	K	E	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
 negativ: '-' (ASCII 2Dh)
 X Wert des Anzeigebereiches
 gültiger Wert -99999 bis +99999

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Anzeigewert für maximalen Signalwert = 5000

SOH	D	D	STX	U	K	E		0	5	0	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	---	-----	-----

4.3. Nachkommastellen

Anzahl der Nachkommastellen abfragen

SOH	D	D	STX	A	N	K	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Anzahl der Nachkommastellen verändern

SOH	D	D	STX	A	N	K	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Anzahl der Nachkommastellen
 gültige Werte 000 bis 004

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Anzahl der Nachkommastellen = 2

SOH	D	D	STX	A	N	K	0	0	2	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.4. Mittelwertbildung

Anzahl der Mittelwertzyklen abfragen

SOH	D	D	STX	M	W	Z	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Anzahl der Mittelwertzyklen verändern

SOH	D	D	STX	M	W	Z	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Anzahl der Mittelwertzyklen
 gültige Werte 001 bis 255

Antwort des DM 3110

ACK

4.5. **Datenquelle für die Anzeige**

Datenquelle für die Anzeige abfragen

SOH	D	D	STX	A	N	D	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Datenquelle für die Anzeige verändern

SOH	D	D	STX	A	N	D	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Datenquelle für die Anzeige
gültige Werte 000 bis 004

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Datenquelle für die Anzeige = 0 (Messwert)

SOH	D	D	STX	A	N	D	0	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.6. **Datenquelle für MAX-, MIN- und Holdwert**

Datenquelle für MAX-, MIN- und Holdwert abfragen

SOH	D	D	STX	D	M	M	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Datenquelle für MIN-, MAX- und Holdwert verändern

SOH	D	D	STX	D	M	M	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Datenquelle für MIN-, MAX- und Holdwert
gültige Werte 000 bis 001

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Datenquelle für MIN-, MAX- und Holdwert = 1 (Mittelwert)

SOH	D	D	STX	D	M	M	0	0	1	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.7. Konfiguration Digit 1

Konfiguration des Digits 1 abfragen

SOH	D	D	STX	A	N	C	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Konfiguration des Digits 1 verändern

SOH	D	D	STX	A	N	C	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Konfiguration des Digit 1
gültige Werte 000 bis 003

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Konfiguration des Digits 1 = 2 (Anzeige der letzten Stelle in 5er Schritten)

SOH	D	D	STX	A	N	C	0	0	2	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.8. Rücksetzzeit für MIN- und MAX-Speicher

Rücksetzzeit für MIN- und MAX-Speicher abfragen

SOH	D	D	STX	R	S	Z	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Rücksetzzeit für MIN- und MAX-Speicher verändern

SOH	D	D	STX	R	S	Z	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Rücksetzzeit in Sekunden
gültige Wert 000 bis 100

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Rücksetzzeit für Min- und Maximumspeicher = 10 (10 Sekunden)

SOH	D	D	STX	R	S	Z	0	1	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.9. Funktion digitaler Eingang 1

Funktion des digitalen Eingang 1 abfragen

SOH	D	D	STX	F	D	1	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Funktion des digitalen Eingang 1 verändern

SOH	D	D	STX	F	D	1	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Funktion des digitalen Eingang 1
gültige Werte 000 bis 010

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Funktion des digitalen Eingang 1 = 6 (Anzeigetest)

SOH	D	D	STX	F	D	1	0	0	6	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.10. Funktion digitaler Eingang 2

Funktion des digitalen Eingang 2 abfragen

SOH	D	D	STX	F	D	2	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Funktion des digitalen Eingang 2 verändern

SOH	D	D	STX	F	D	2	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Funktion des digitalen Eingang 2
gültige Werte 000 bis 010

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Funktion des digitalen Eingang 2 = 2 (Tariieren)

SOH	D	D	STX	F	D	2	0	0	2	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.11. Funktion Taster '*'

Funktion des Tasters  abfragen

SOH	D	D	STX	F	T	*	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Funktion des Tasters  verändern

SOH	D	D	STX	F	T	*	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Funktion des Tasters 
gültige Werte 000 bis 005

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Funktion des Tasters  = 1 (MIN-, und MAX-Speicher rücksetzen)

SOH	D	D	STX	F	T	*	0	0	1	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.12. Funktion Taster '-'

Funktion des Tasters  abfragen

SOH	D	D	STX	F	T	-	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Funktion des Tasters  verändern

SOH	D	D	STX	F	T	-	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Funktion des Tasters 
gültige Werte 000 bis 007

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Funktion des Tasters  = 3 (Maximumwert anzeigen)

SOH	D	D	STX	F	T	-	0	0	3	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.13. Funktion Taster '+'

Funktion des Tasters  abfragen

SOH	D	D	STX	F	T	+	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Funktion des Tasters  verändern

SOH	D	D	STX	F	T	+	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Funktion des Tasters 
gültige Werte 000 bis 007

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Funktion des Tasters  = 4 (Minimumspeicher anzeigen)

SOH	D	D	STX	F	T	+	0	0	4	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.14. Vergleichsstellenmodus

Vergleichsstellenmodus abfragen

SOH	D	D	STX	V	G	M	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Vergleichsstellenmodus ändern

SOH	D	D	STX	V	G	M	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer des Vergleichsstellenmodus
gültige Werte 000 bis 003

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Vergleichsstellenmodus = 2 (Thermoelement ohne Vergleichsstelle)

SOH	D	D	STX	V	G	M	0	0	2	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.15. Konstante Vergleichsstelle

Wert der konstanten Vergleichsstelle abfragen

SOH	D	D	STX	V	G	K	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Wert der konstanten Vergleichsstelle ändern

SOH	D	D	STX	V	G	K	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Wert der konstanten Vergleichsstelle in °C
gültige Werte 000 bis 050

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: konstante Vergleichsstelle = 20 (20°)

SOH	D	D	STX	V	G	K	0	2	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.16. Umschaltung Celsius/Fahrenheit

Einstellung der Temperatureinheit in Celsius oder Fahrenheit abfragen

SOH	D	D	STX	T	E	H	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Einstellung der Temperatureinheit in Celsius oder Fahrenheit ändern

SOH	D	D	STX	T	E	H	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Temperatureinheit
gültige Werte 000 bis 001

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Temperatureinheit = 1 (Anzeige der Temperatur in Fahrenheit)

SOH	D	D	STX	T	E	H	0	0	1	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

4.17. Leitungswiderstand bei Pt100 2-Leiter

Leitungswiderstand abfragen

SOH	D	D	STX	L	W	D	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Leitungswiderstand ändern

SOH	D	D	STX	L	W	D	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
 X Leitungswiderstand in Ohm
 gültige Werte 00000 bis 01000 (0.0 bis 100.0)

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Leitungswiderstand = 500 (50.0 Ohm)

SOH	D	D	STX	L	W	D		0	0	5	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	---	-----	-----

4.18. Zugangscod

Zugangscod abfragen

SOH	D	D	STX	C	O	D	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Zugangscod ändern

SOH	D	D	STX	C	O	D	V	0	0	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
 X Zugangscod
 gültige Werte 00000 bis 00999

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Zugangscod = 123

SOH	D	D	STX	C	O	D		0	0	1	2	3	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	---	-----	-----

5. Befehle der Linearisierungsebene (P-01)

5.1. Anzahl verwendeter Linearisierungspunkte

Anzahl der Linearisierungspunkte abfragen

SOH	D	D	STX	L	A	Z	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Anzahl der Linearisierungspunkte ändern

SOH	D	D	STX	L	A	Z	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Anzahl der Linearisierungspunkte
gültige Werte 002 bis 010

Beispiel: Anzahl der Linearisierungspunkte = 5

SOH	D	D	STX	L	A	Z	0	0	5	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

5.2. Linearisierungspunkte

Befehle für die Linearisierungspunkte

Bezeichnung	Befehl Eingangswert	Befehl Ausgangswert
Linearisierungspunkt 1	LE0	LA0
Linearisierungspunkt 2	LE1	LA1
Linearisierungspunkt 3	LE2	LA2
Linearisierungspunkt 4	LE3	LA3
Linearisierungspunkt 5	LE4	LA4
Linearisierungspunkt 6	LE5	LA5
Linearisierungspunkt 7	LE6	LA6
Linearisierungspunkt 8	LE7	LA7
Linearisierungspunkt 9	LE8	LA8
Linearisierungspunkt 10	LE9	LA9

Da alle Linearisierungspunkte über die Schnittstelle gleich angesprochen werden, wird dies am Beispiel des Linearisierungspunktes 1 erklärt.

5. Befehle der Linearisierungsebene (P-01)

Eingangswert des Linearisierungspunktes 1 abfragen

SOH	D	D	STX	L	E	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Eingangswert des Linearisierungspunktes 1 ändern

SOH	D	D	STX	L	E	0	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

- V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)
- X Wert des Linearisierungspunktes
gültige Werte: im Bereich des programmierten Anzeigebereiches

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Eingangswert des Linearisierungspunktes = 5000

SOH	D	D	STX	L	E	0		0	5	0	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	---	-----	-----

Ausgangswert des Linearisierungspunktes 1 abfragen

SOH	D	D	STX	L	A	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Ausgangswert des Linearisierungspunktes 1 ändern

SOH	D	D	STX	L	A	0	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

- V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)
- X Wert des Linearisierungspunktes
gültige Werte: im Bereich des programmierten Anzeigebereiches

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Eingangswert des Linearisierungspunktes = 5000

SOH	D	D	STX	L	A	0		0	5	0	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	---	-----	-----

6. Befehle der Grenzwertebene (P-02)

6.1. Befehle für Grenzwert 1

6.1.1. Datenquelle für Grenzwert 1

Datenquelle für Grenzwert 1 abfragen

SOH	D	D	STX	G	1	D	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Datenquelle für Grenzwert 1 ändern

SOH	D	D	STX	G	1	D	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Datenquelle für Grenzwert 1
 gültige Werte 000 bis 005

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Datenquelle für Grenzwert 1 = 1 (Messwert)

SOH	D	D	STX	G	1	D	0	0	1	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

6.1.2. Schaltart für Grenzwert 1

Schaltart für Grenzwert 1 abfragen

SOH	D	D	STX	G	1	C	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Schaltart für Grenzwert 1 ändern

SOH	D	D	STX	G	1	C	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Schaltart für Grenzwert 1
 gültige Werte 000 bis 003

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Schaltart für Grenzwert 1 = 1 (Arbeitskontakt bei Überschreiten)

SOH	D	D	STX	G	1	C	0	0	1	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

6.1.3. Schalterpunkt für Grenzwert 1

Schalterpunkt für Grenzwert 1 abfragen

SOH	D	D	STX	G	1	W	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Schalterpunkt für Grenzwert 1 ändern

SOH	D	D	STX	G	1	W	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)

X Wert des Schalterpunktes
gültige Werte im Bereich des programmierten Anzeigegebietes

Beispiel: Schalterpunkt Grenzwert 1 = 2500

SOH	D	D	STX	G	1	W		0	2	5	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	---	-----	-----

6.1.4. Hysterese für Grenzwert 1

Hysterese für Grenzwert 1 abfragen

SOH	D	D	STX	G	1	H	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Hysterese für Grenzwert 1 ändern

SOH	D	D	STX	G	1	H	0	0	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Wert der Hysterese
gültige Werte 000001 bis 001000

Beispiel: Hysterese Grenzwert 1 = 100

SOH	D	D	STX	G	1	H	0	0	0	1	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

6.1.5. Abfallverzögerung für Grenzwert 1

Abfallverzögerung für Grenzwert 1 abfragen

SOH	D	D	STX	G	1	F	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

6. Befehle der Grenzwertebene (P-02)

Abfallverzögerung für Grenzwert 1 ändern

SOH	D	D	STX	G	1	F	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Abfallverzögerung in Sekunden
 gültige Werte 000 bis 060

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Abfallverzögerung für Grenzwert 1 = 0 (keine Abfallverzögerung)

SOH	D	D	STX	G	1	F	0	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

6.1.6. Anzugsverzögerung für Grenzwert 1

Anzugsverzögerung für Grenzwert 1 abfragen

SOH	D	D	STX	G	1	S	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Anzugsverzögerung für Grenzwert 1 ändern

SOH	D	D	STX	G	1	S	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Abfallverzögerung in Sekunden
 gültige Werte 000 bis 060

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Anzugsverzögerung für Grenzwert 1 = 12 (12 Sekunden)

SOH	D	D	STX	G	1	S	0	1	2	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

6.2. Befehle für Grenzwert 2

6.2.1. Datenquelle für Grenzwert 2

Datenquelle für Grenzwert 2 abfragen

SOH	D	D	STX	G	2	D	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Datenquelle für Grenzwert 2 ändern

SOH	D	D	STX	G	2	D	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Datenquelle für Grenzwert 2
 gültige Werte 000 bis 005

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Datenquelle für Grenzwert 2 = 1 (Messwert)

SOH	D	D	STX	G	2	D	0	0	1	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

6.2.2. Schaltart für Grenzwert 2

Schaltart für Grenzwert 2 abfragen

SOH	D	D	STX	G	2	C	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Schaltart für Grenzwert 2 ändern

SOH	D	D	STX	G	2	C	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Schaltart für Grenzwert 2
 gültige Werte 000 bis 003

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Schaltart für Grenzwert 2 = 1 (Arbeitskontakt bei Übersteuerung)

SOH	D	D	STX	G	2	C	0	0	1	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

6.2.3. Schalterpunkt für Grenzwert 2

Schalterpunkt für Grenzwert 2 abfragen

SOH	D	D	STX	G	2	W	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Schalterpunkt für Grenzwert 2 ändern

SOH	D	D	STX	G	2	W	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)

X Wert des Schalterpunktes
gültige Werte im Bereich des programmierten Anzeigegebietes

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Schalterpunkt für Grenzwert 2 = - 5000

SOH	D	D	STX	G	2	W	-	0	5	0	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

6.2.4. Hysterese für Grenzwert 2

Hysterese für Grenzwert 2 abfragen

SOH	D	D	STX	G	2	H	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Hysterese für Grenzwert 2 ändern

SOH	D	D	STX	G	2	H	0	0	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X gültige Werte 000001 bis 001000

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Hysterese des Grenzwert 2 = 125

SOH	D	D	STX	G	2	H	0	0	0	1	2	5	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

6.2.5. Abfallverzögerung für Grenzwert 2

Abfallverzögerung für Grenzwert 2 abfragen

SOH	D	D	STX	G	2	F	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Abfallverzögerung für Grenzwert 2 ändern

SOH	D	D	STX	G	2	F	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Abfallverzögerung in Sekunden
 gültige Werte 000 bis 060

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Abfallverzögerung für Grenzwert 2 = 5 (5 Sekunden)

SOH	D	D	STX	G	2	F	0	0	5	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

6.2.6. Anzugsverzögerung für Grenzwert 2

Anzugsverzögerung für Grenzwert 2 abfragen

SOH	D	D	STX	G	2	S	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Anzugsverzögerung für Grenzwert 2 ändern

SOH	D	D	STX	G	2	S	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Anzugsverzögerung in Sekunden
 gültige Werte 000 bis 060

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Anzugsverzögerung für Grenzwert 2 = 22 (22 Sekunden)

SOH	D	D	STX	G	2	S	0	2	2	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

7. Befehle der Analogausgangsebene (P-03)

7.1. Datenquelle für Analogausgang

Datenquelle für Analogausgang ändern

SOH	D	D	STX	D	A	D	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Datenquelle für Analogausgang ändern

SOH	D	D	STX	D	A	D	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Datenquelle für den Analogausgang
gültige Werte 000 bis 004

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Nummer der Datenquelle = 2 (Maximumwert)

SOH	D	D	STX	D	A	D	0	0	2	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

7.2. Konfiguration des Analogausganges

Konfiguration des Analogausganges abfragen

SOH	D	D	STX	D	A	C	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Konfiguration des Analogausganges ändern

SOH	D	D	STX	D	A	C	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Konfiguration des Analogausganges
gültige Werte 000 bis 003

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Nummer der Konfiguration des Analogausganges = 2 (0 bis 20 mA)

SOH	D	D	STX	G	2	F	0	0	2	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

7.3. Anzeigewert für minimale Ausgangsgröße

Anzeigewert für minimale Ausgangsgröße abfragen

SOH	D	D	STX	D	A	A	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Anzeigewert für minimale Ausgangsgröße ändern

SOH	D	D	STX	D	A	A	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)

X minimaler Anzeigewert
gültige Werte im Bereich des programmierten Anzeigebereiches

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Anzeigewert für minimale Ausgangsgröße = -1000

SOH	D	D	STX	D	A	A	-	0	1	0	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

7.4. Anzeigewert für maximale Ausgangsgröße

Anzeigewert für maximale Ausgangsgröße abfragen

SOH	D	D	STX	D	A	E	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Anzeigewert für maximale Ausgangsgröße ändern

SOH	D	D	STX	D	A	E	V	X	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V : Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)
negativ: '-' (ASCII 2Dh)

X maximaler Anzeigewert
gültige Werte im Bereich des programmierten Anzeigebereiches

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Anzeigewert für maximale Ausgangsgröße = 10000

SOH	D	D	STX	D	A	E		1	0	0	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	---	-----	-----

8. Befehle der Schnittstellenebene (P-04)

8.1. Adresse der seriellen Schnittstelle

Adresse der seriellen Schnittstelle abfragen

SOH	D	D	STX	R	S	A	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Adresse der seriellen Schnittstelle ändern

SOH	D	D	STX	R	S	A	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Adresse der seriellen Schnittstelle
 gültige Werte 000 bis 031

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Adresse der seriellen Schnittstelle = 5

SOH	D	D	STX	R	S	A	0	0	5	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

8.2. Baudrate der seriellen Schnittstelle

Baudrate der seriellen Schnittstelle abfragen

SOH	D	D	STX	R	S	B	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Baudrate der seriellen Schnittstelle ändern

SOH	D	D	STX	R	S	B	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer der Baudrate der seriellen Schnittstelle
 gültige Werte 000 bis 006

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Nummer der Baudrate = 6 (19200 Baud)

SOH	D	D	STX	R	S	B	0	0	6	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

8.3. Übertragungsmodus der seriellen Schnittstelle

Übertragungsmodus der seriellen Schnittstelle abfragen

SOH	D	D	STX	R	S	M	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Übertragungsmodus der seriellen Schnittstelle ändern

SOH	D	D	STX	R	S	M	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Nummer des Übertragungsmodus
gültige Werte 000 bis 002

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Nummer des Übertragungsmodus = 0 (PC-Mode)

SOH	D	D	STX	R	S	M	0	0	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

8.4. Timer für Terminal-Mode mit Zeitsteuerung

Timer abfragen

SOH	D	D	STX	R	T	T	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	V	0	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Timer ändern

SOH	D	D	STX	R	T	T	V	0	X	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

V Vorzeichen positiv: ' ' (ASCII 20h)

X Timer (Sendezyklus)
gültige Werte 00000 bis 03600

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Timer (Sendezyklus = 60 sec)

SOH	D	D	STX	R	T	T		0	0	0	6	0	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	---	-----	-----

8.5. Datenquelle für Terminal-Mode

Datenquelle für Terminal-Mode abfragen

SOH	D	D	STX	R	S	D	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Datenquelle für Terminal-Mode ändern

SOH	D	D	STX	R	S	D	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Datenquelle für Terminal-Mode
 gültige Werte 000 bis 003

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Datenquelle für Terminal-Mode = 1 (Mittelwert)

SOH	D	D	STX	R	S	D	0	0	1	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

8.6. Handshake-Steuerung für RS232-Schnittstelle

Handshake-Steuerung abfragen

SOH	D	D	STX	R	S	H	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Handshake-Steuerung ändern

SOH	D	D	STX	R	S	H	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

X Handshake-Steuerung
 gültige Werte 000 bis 001

Antwort des DM 3110

ACK

Beispiel: Handshake-Steuerung = 1 (mit Handshake)

SOH	D	D	STX	R	S	H	0	0	1	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----

9. Fehlermeldung NAK

Ursachen für eine Fehlermeldung

- Der gesendete Befehl ist unbekannt
- Die gesendeten Daten liegen außerhalb des gültigen Bereiches
- Die Daten entsprechen nicht dem geforderten Format
- Das DM 3110 befindet sich innerhalb der Programmerroutine
Befindet sich das Gerät innerhalb der Programmerroutine wird jeder Befehl mit einem *NAK* quittiert.

9.1. Fehlerstatus

Fehlerstatus abfragen

SOH	D	D	STX	E	R	R	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---	-----	-----

Antwort des DM 3110

STX	X	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	---	-----	-----

Erläuterung des Fehlerstatus

Fehlerstatus	Bedeutung
0	kein Fehler
10	Befehl unbekannt
11	Daten sind falsch (zu kurz)
12	Daten sind falsch (zu lang)
13	Daten enthalten falsche Zeichen
14	Daten liegen außerhalb des Wertebereiches
15	falsches Kontrollbyte

Ein Fehlerstatus bleibt solange erhalten, bis dieser ausgelesen wird. Nach dem Auslesen wird er gelöscht.

10. Befehlsübersicht

ANC	Konfiguration der letzten Stelle abfragen oder setzen
AND	Datenquelle für Anzeige abfragen oder setzen
ANK	Nachkommastellen abfragen oder setzen
COD	Zugangscode für die Programmierung abfragen oder setzen
DAA	Anzeigewert für min. Analogausgangswert abfragen oder setzen
DAC	Konfiguration des Analogausgang abfragen oder setzen
DAD	Datenquelle für Analogausgang abfragen oder setzen
DAE	Anzeigewert für max. Analogausgangswert abfragen oder setzen
DAT	Herstellungsdatum des Gerätes abfragen
DMM	Datenquelle für MIN-, MAX- und Holdwert abfragen oder setzen
ENM	Meßbereich abfragen oder setzen
ERR	Fehlerstatus abfragen
FD1	Funktion des digitalen Eingang 1 abfragen oder setzen
FD2	Funktion des digitalen Eingang 2 abfragen oder setzen
FT*	Funktion des “ * ” - Taster abfragen oder setzen
FT-	Funktion des “ - ” - Taster abfragen oder setzen
FT+	Funktion des “ + ” - Taster abfragen oder setzen
GER	Gerätebezeichnung abfragen
GRS	Grundreset durchführen
G1C	Schaltart für Grenzwert 1 abfragen oder setzen
G1D	Datenquelle für Grenzwert 1 abfragen oder setzen
G1F	Abfallverzögerung für Grenzwert 1 abfragen oder setzen
G1H	Hysterese für Grenzwert 1 abfragen oder setzen
G1S	Anzugsverzögerung für Grenzwert 1 abfragen oder setzen
G1W	Schaltpunkt für Grenzwert 1 abfragen oder setzen
G2C	Schaltart für Grnzwert 2 abfragen oder setzen
G2D	Datenquelle für Grenzwert 2 abfragen oder setzen
G2F	Abfallverzögerung für Grenzwert 2 abfragen oder setzen
G2H	Hysterese für Grenzwert 2 abfragen oder setzen

10. Befehlsübersicht

G2S	Anzugsverzögerung für Grenzwert 2 abfragen oder setzen
G2W	Schaltpunkt für Grenzwert 2 abfragen oder setzen
LAZ	Anzahl der Linearisierungspunkte abfragen oder setzen
LE0 .. LE9	Eingangswert des Linearisierungspunkt 1..9 abfragen oder setzen
LA0..LA9	Ausgangswert des Linearisierungspunkt 1..9 abfragen oder setzen
LWD	Leitungswiderstand abfragen oder setzen
MAX	MAX-Speicher abfragen
MIN	MIN-Speicher abfragen
MSW	Anzeigewert abfragen
MTW	Mittelwert abfragen
MWZ	Zyklen für die Mittelwertbildung abfragen oder setzen
RSA	Adresse für serielle Schnittstellen abfragen oder setzen
RSB	Baudrate für serielle Schnittstellen abfragen oder setzen
RSD	Datenquelle für Terminal-Mode abfragen oder setzen
RSH	Handshake-Steuerung für RS232 abfragen oder setzen
RSM	Übertragungsmode für serielle Schnittstelle abfragen oder setzen
RSZ	Rücksetzzeit für MIN/MAX-Speicher abfragen oder setzen
RTT	Timer für Terminal-Mode mit Zeitsteuerung abfragen oder setzen
SRN	Seriennummer des Gerätes abfragen
TEH	Temperatureinheit °C bzw. F abfragen oder setzen
UKA	Anzeigewert bei minimalem Signalwert
UKE	Anzeigewert bei maximalem Signalwert
UMA	Signalwert bei minimalem Anzeigewert
UME	Signalwert bei maximalem Anzeigewert
VER	Softwareversion abfragen
VGM	Vergleichstellenmodus abfragen oder setzen
VGK	Wert der konstanten Vergleichsstelle abfragen oder setzen

11. Notizen

ERMA - Electronic GmbH
Max-Eyth-Straße 8
78194 Immendingen

Telefon (07462) 7381
Fax (07462) 7554
email erma-electronic@t-online.de

